

БЛОК ПИТАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ

БПК-02

ПАСПОРТ

АИПБ.436645.001 ПС

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Допустимый диапазон изменения входного напряжения:

- переменногоот 60 до 285 В
- постоянногоот 80 до 400 В

1.2 Номинальный входной ток5 А

1.3 Выходное напряжение220±20 В

1.4 Выходная мощность при питании от цепей напряжения 110 / 220 В.....20 /40 Вт

1.5 Выходная мощность при питании от цепей тока в двухфазном режиме:

- при токе 1 А6 Вт
- при токе 2,5 А, длительно/1 с17/50 Вт

1.6 Диапазон рабочих температурот –40 до +55 °С

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки, в зависимости от заказа входят:

- блок типа БПК–02 – 1 шт.;
- техническое описание – 1 экземпляр на партию, если иное не оговорено в заказе;
- паспорт – 1 экземпляр на каждое изделие;

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Минимальная наработка не менее 100000 часов

3.2 Минимальный срок службы не менее 25 лет.

3.3 Минимальный срок сохраняемости 2 года.

3.4 Срок гарантии – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок БПК–02– _____ заводской № _____ принят службой технического контроля и признан годным к эксплуатации.

Руководитель ОТК _____
/подпись/

М.П

/дата/

5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

До включения устройства и использования его по назначению необходимо ознакомиться с техническим описанием АИПБ.436645.001 ТО (входит в комплект поставки).

Блок в транспортной упаковке должен храниться в отапливаемых помещениях при температуре (5...40)°С, относительной влажности не более 80% (при температуре 25°С) и отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Адрес предприятия-изготовителя:

428020 Республика Чувашия,

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1, ООО «ИЦ «Бреслер»

Тел.: (8352) 24-06-50

Факс: (8352) 24-02-43